


Утверждаю  
Технический директор  
Тюменской ТЭЦ-2

А.И. Непушкин  
« 14 » 05 2019 г.



**ПЛАН**  
**организационных, технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических мероприятий**  
**с целью улучшения условий труда на рабочих местах КТЦ**  
**Тюменской ТЭЦ-2**

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственные за выполнение
КТЦ			
1.	Приобрести для персонала, работающего в условиях превышения ПДУ шума, более эффективных противошумных наушников (фирмы 3M Peltor Optime III, снижающих средний уровень шума на 35 дБ (высокочастотный – на 40 дБ).	1 квартал 2020 г.	Начальник КТЦ Хафизов Д.М.
2.	Обеспечить постоянное использование работниками в местах с превышением допустимого уровня шума противошумных наушников, имеющих сертификаты соответствия СИЗ или декларирование соответствия.	Постоянно	ЗНКТЦ Щелоков А.Г. ЗНКТЦ Анисимов А.В.
3.	Осуществлять контроль правильности использования работниками средств индивидуальной защиты от шума при нахождении в местах превышения ПДУ	Постоянно	ЗНКТЦ Щелоков А.Г. ЗНКТЦ Анисимов А.В.
4.	Выполнить установку предписывающих знаков на видных местах у входа в помещения, и конкретно, вблизи рабочих мест и участков с повышенным уровнем шума.	30.07.2019 г.	ЗНКТЦ Щелоков А.Г. ЗНКТЦ Анисимов А.В.

		 <p>ЗОНА ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ ШУМА</p>	
5.	Обеспечить проведение повторных инструктажей работникам о правилах применения СИЗ органов слуха, с тренировками по их применению и усвоению способов проверки исправности СИЗ органов слуха.	Не реже 1 раза в 6 месяцев	ЗНКТЦ Щелоков А.Г. ЗНКТЦ Анисимов А.В.
6.	Для уменьшения механического шума своевременно проводить ремонты оборудования (в т.ч. принудительное смазывание трущихся поверхностей, балансировку вращающихся частей).	Постоянно	ЗНКТЦ Белоусов П.А. Ст. мастер КТЦ Пахаруков П.И.
7.	Приобрести и выполнить установку дополнительных светильников освещения цита управления машиниста насосных установок (Водозабор)	1 квартал 2020 г.	Начальник ЭЦ Юрасов С.Ю.
8.	Приобрести и выполнить установку дополнительных светильников освещения цита управления машиниста насосных установок (КНС Боровская)	1 квартал 2020 г.	Начальник ЭЦ Юрасов С.Ю.
9.	При планировании реконструкции оборудования включать мероприятия по снижению шума на пути его распространения. Рассмотреть вопрос применения новых, шумоизолирующих материалов при реконструкции.	При проектировании, при плановой реконструкции	Начальник КТЦ Хафизов Д.М. ЗНКТЦ Белоусов П.А. ЗНКТЦ Щелоков А.Г. Ст. мастер КТЦ Пахаруков П.И.
10.	В целях обеспечения нормальных условий микроклимата производить дефектовку и обеспечивать своевременное устранение дефектов тепловой изоляции на оборудовании.	По графику плановых ремонтов оборудования	Начальник КТЦ Хафизов Д.М. ЗНКТЦ Белоусов П.А. Ст. мастер КТЦ Пахаруков П.И.

11.	Осуществлять постоянный контроль использования работниками спецодежды с повышенными теплозащитными свойствами при нахождении в местах превышения ПДУ температуры окружающего воздуха.	Постоянно	Начальник КТЦ Хафизов Д.М. ЗНКТЦ Щелоков А.Г. ЗНКТЦ Анисимов А.В.
12.	Организовать проведение периодических медицинских осмотров (обследований) работников с целью выявления заболеваний на ранних стадиях, предупреждения хронического течения заболеваний. Индивидуально информировать работников о необходимости обследования и динамического наблюдения.	Ежегодно	Начальник КТЦ Хафизов Д.М.
<b>ЦАСУТПиКИП</b>			
1.	Обеспечить постоянное использование работниками в местах с превышением допустимого уровня шума противошумных наушников, имеющих сертификаты соответствия СИЗ или декларирование соответствия.	Постоянно	Начальник ЦАСУТПиКИП
2.	Осуществлять контроль правильности использования работниками средств индивидуальной защиты от шума при нахождении в местах превышения ПДУ	Постоянно	Начальник ЦАСУТПиКИП
3.	Выполнить установку предписывающих знаков на видных местах у входа в помещения, и конкретно, вблизи рабочих мест и участков с повышенным уровнем шума.	30.07.2019 г. 	Начальник ЦАСУТПиКИП
4.	Обеспечить проведение повторных инструктажей работникам о правилах применения СИЗ органов слуха, с тренировками по из применению и усвоению способов проверки исправности СИЗ органов слуха.	Не реже 1 раза в 6 месяцев	Начальник ЦАСУТПиКИП

5.	Для уменьшения механического шума своевременно проводить ремонты оборудования (в т.ч. принудительное смазывание трущихся поверхностей, балансировку вращающихся частей).	Постоянно	Начальник КТЦ Начальник ОППР
6.	При планировании реконструкции оборудования включать мероприятия по снижению шума на пути его распространения. Рассмотреть вопрос применения новых, шумоизолирующих материалов при реконструкции.	При проектировании, при плановой реконструкции	Заместитель технического директора  Начальник КТЦ
7.	В целях обеспечения нормальных условий микроклимата производить дефектовку и обеспечивать своевременное устранение дефектов тепловой изоляции на оборудовании.	По графику плановых ремонтов оборудования	Начальник КТЦ Начальник ОППР Заместитель технического директора
8.	Осуществлять постоянный контроль использования работниками спецодежды с повышенными теплозащитными свойствами при нахождении в местах превышения ПДУ температуры окружающего воздуха.	Постоянно	Начальник ЦАСУТПиКИП
9.	Организовать проведение периодических медицинских осмотров (обследований) работников с целью выявления заболеваний на ранних стадиях, предупреждения хронического течения заболеваний. Индивидуально информировать работников о необходимости обследования и динамического наблюдения.	Ежегодно	Начальник ЦАСУТПиКИП
Электрический цех			
1.	Обеспечить постоянное использование работниками в местах с превышением допустимого уровня шума противозумных наушников, имеющих сертификаты соответствия СИЗ или декларирование соответствия.	Постоянно	Начальник ЭЦ
2.	Осуществлять контроль правильности использования работниками средств индивидуальной защиты от шума при нахождении в местах превышения ПДУ	Постоянно	Начальник ЭЦ

3.	Выполнить установку предписывающих знаков на видных местах у входа в помещения, и конкретно, вблизи рабочих мест и участков с повышенным уровнем шума.	30.07.2019 г.  	Начальник ЭЦ
4.	Обеспечить проведение повторных инструктажей работникам о правилах применения СИЗ органов слуха, с тренировками по их применению и усвоению способов проверки исправности СИЗ органов слуха.	Не реже 1 раза в 6 месяцев	Начальник ЭЦ
5.	Для уменьшения механического шума своевременно проводить ремонты оборудования (в т.ч. принудительное смазывание трущихся поверхностей, балансировку вращающихся частей).	Постоянно	Начальник КТЦ Начальник ОППР Начальник ЭЦ
6.	При планировании реконструкции оборудования включать мероприятия по снижению шума на пути его распространения. Рассмотреть вопрос применения новых, шумоизолирующих материалов при реконструкции.	При проектировании, при плановой реконструкции	Заместитель технического директора  Начальник КТЦ
7.	В целях обеспечения нормальных условий микроклимата производить дефектовку и обеспечивать своевременное устранение дефектов тепловой изоляции на оборудовании.	По графику плановых ремонтов оборудования	Начальник КТЦ Начальник ОППР Заместитель технического директора
8.	Осуществлять постоянный контроль использования работниками спецодежды с повышенными теплозащитными свойствами при нахождении в местах превышения ПДУ температуры окружающего воздуха.	Постоянно	Начальник ЭЦ
9.	Организовать проведение периодических медицинских осмотров (обследований) работников с целью выявления заболеваний на ранних стадиях,	Ежегодно	Начальник ЭЦ

		Служба эксплуатации	
предупреждения хронического течения заболеваний. Индивидуально информировать работников о необходимости обследования и динамического наблюдения.			
1.	Обеспечить постоянное использование работниками в местах с превышением допустимого уровня шума противощумных наушников, имеющих сертификаты соответствия СИЗ или декларирование соответствия.	Постоянно	Старший НСС
2.	Осуществлять контроль правильности использования работниками средств индивидуальной защиты от шума при нахождении в местах превышения ПДУ	Постоянно	Старший НСС
3.	Выполнить установку предписывающих знаков на видных местах у входа в помещения, и конкретно, вблизи рабочих мест и участков с повышенным уровнем шума.	30.07.2019 г.  	Старший НСС
4.	Обеспечить проведение повторных инструктажей работникам о правилах применения СИЗ органов слуха, с тренировками по их применению и усвоению способов проверки исправности СИЗ органов слуха.	Не реже 1 раза в 6 месяцев	Старший НСС
5.	Осуществлять постоянный контроль использования работниками спецодежды с повышенными теплозащитными свойствами при нахождении в местах превышения ПДУ температуры окружающего воздуха.	Постоянно	Старший НСС
6.	Организовать проведение периодических медицинских осмотров (обследований) работников с целью выявления заболеваний на ранних стадиях, предупреждения хронического течения заболеваний.	Ежегодно	Старший НСС

	Индивидуально информировать работников о необходимости обследования и динамического наблюдения.	
--	---	--

**Зам. Технического директора**

**С.А. Лепляев**

**Начальник КТЦ**

**Д.М. Хафизов**

**Старший НСС**

**В.Р. Лидерс**

**Зам. начальника КТЦ по ВПУ**

**А.В. Анисимов**

**Начальник ЦАСУТПиКИП**

**П.И. Вороняк**

**Начальник ЭЦ**

**С.Ю. Юрасов**

**Начальник ОППР**

**А.В. Филатов**